



EDITAL Nº 58/2023

Para os devidos efeitos, faz-se público nos mapas em anexo ao presente edital, respeitantes aos resultados do **CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE LAGOS**, referentes ao **4º TRIMESTRE DE 2022**.

E, para geral conhecimento, se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Lagos, 10 de março de 2023

O Presidente da Câmara,

Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE LAGOS - MEIA PRAIA, CHINICATO, ODIÁXERE, VALE DA LAMA, FUNCHAL, COLINAS VERDES E BENSFRIM					EDITAL n.º :		
	Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).					4.º TRIMESTRE 2022 13 DE DEZEMBRO 13 DE DEZEMBRO		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	15	15	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	15	15	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0.1	0.8	---	---	15	15	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	71	76	0	100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<300	---	---	3	3	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	>300	---	---	3	3	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	367	477	0	100%	3	3	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6.5 e ≤9.5	7.7	8.1	0	100%	3	3	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	<0.30	<0.30	0	100%	3	3	100%
Amónio (mg/L NH4)	0.50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos (mg/L NO3)	50	3.2	3.2	0	100%	2	2	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	<1.5	<1.5	0	100%	2	2	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<3.0	<3.0	0	100%	2	2	100%
Nitritos (mg/L NO2)	0.5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1.0	<0.30	<0.30	0	100%	2	2	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1.0	<0.030	0.042	0	100%	2	2	100%
Bromatos (µg/L BrO3)	10	4	<5	0	100%	2	2	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5.0	<1.5	4.2	0	100%	2	2	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	<5	<5	0	100%	2	2	100%
Cobre (mg/L Cu)	2.0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3.0	<0.10	<0.10	0	100%	2	2	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1.5	0.1	<0.20	0	100%	2	2	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	<0.20	<0.20	0	100%	2	2	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	<3	<3	0	100%	2	2	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	53	56	0	100%	2	2	100%
Cloritos (mg/L ClO2)	0.7	---	---	---	---	---	---	---
Cloratos (mg/L ClO3)	0.7	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	34	59	0	100%	2	2	100%
Sulfatos (mg/L SO4)	250	41	65	0	100%	2	2	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0.1	<0.10	<0.10	0	100%	2	2	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	<1.0	<1.0	0	100%	2	2	100%
Tetracloroetano (µg/L)	---	<0.10	<0.10	---	---	2	2	100%
Tricloroetano (µg/L)	---	<1.0	<1.0	---	---	2	2	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0.10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total (µg/L)	0.50	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Dimetoato (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Ometoato (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Diurão (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Bentazona (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Linurão (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Terbutilazina (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Imidaclopride (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Clopirifos (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Metolaclo (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Simazina (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Desetilsimazina (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Mecoprope (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%

NOTA 1: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Algarve).

Com base nas análises efectuadas e nos resultados obtidos, conclui-se que a qualidade da água fornecida na Luz, Espiche, Almádena e Barão de São João, cumpre os valores paramétricos fixados no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

A Chefe de Divisão da Água e Serviços Gerais, r.s.: Márcia Gorete Simões Fonseca

Data da publicação:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE LAGOS II - LUZ, ESPICHE, ALMÁDENA E BARÃO DE SÃO JOÃO					EDITAL n.º		
	Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).					N.º ANÁLISES 2022 1541 - 0000 22 de dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	15	15	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	15	15	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,8	---	---	15	15	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	71	76	0	100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<300	---	---	3	3	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	>300	---	---	3	3	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	387	477	0	100%	3	3	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,7	8,1	0	100%	3	3	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Turbidez (NTU)	4	<0,30	<0,30	0	100%	3	3	100%
Amónio (mg/L NH4)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos ¹ (mg/L NO ₃)	50	3,2	3,2	0	100%	2	2	100%
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	<1,5	<1,5	0	100%	2	2	100%
Arsénio ² (µg/L AS)	10	<3,0	<3,0	0	100%	2	2	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno ³ (µg/L)	1,0	<0,30	<0,30	0	100%	2	2	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro ⁴ (mg/L B)	1,0	<0,030	0,042	0	100%	2	2	100%
Bromatos ⁵ (µg/L BrO ₃)	10	4	<5	0	100%	2	2	100%
Cádmio ⁶ (µg/L Cd)	5,0	<1,5	4,2	0	100%	2	2	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos ⁷ (µg/L CN)	50	<5	<5	0	100%	2	2	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2-dicloroetano ⁸ (µg/L)	3,0	<0,10	<0,10	0	100%	2	2	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos ⁹ (mg/L F)	1,5	0,1	<0,20	0	100%	2	2	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio ¹⁰ (µg/L Hg)	1	<0,20	<0,20	0	100%	2	2	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio ¹¹ (µg/L Se)	10	<3	<3	0	100%	2	2	100%
Cloretos ¹² (mg/L Cl)	250	53	56	0	100%	2	2	100%
Cloritos (mg/L ClO ₂)	0,7	---	---	---	---	---	---	---
Cloratos (mg/L ClO ₃)	0,7	---	---	---	---	---	---	---
Sódio ¹³ (mg/L Na)	200	34	59	0	100%	2	2	100%
Sulfatos ¹⁴ (mg/L SO ₄)	250	41	85	0	100%	2	2	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa Total ¹⁵ (mSv/ano)	0,1	<0,10	<0,10	0	100%	2	2	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano ¹⁶ (µg/L):	10	<1,0	<1,0	0	100%	2	2	100%
Tetracloroetano (µg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	2	2	100%
Tricloroetano (µg/L)	---	<1,0	<1,0	---	---	2	2	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total ¹⁷ (µg/L)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Dimetoato (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Ometoato (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Difeno (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Linnurão (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Metolaclo (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Simazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Desetilsimazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Mecopropo (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%

NOTA 1: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Algarve).

Com base nas análises efectuadas e nos resultados obtidos, conclui-se que a qualidade da água fornecida na Luz, Espiche, Almadena e Barão de São João, cumpre os valores paramétricos fixados no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 27 de dezembro.

A Chefe de Divisão da Água e Serviços Gerais, r.s.: Márcia Gorete Simões Fonseca

Data da publicação:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	17	17	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	17	17	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0.1	0.9	---	---	17	17	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	77	0	100%	9	9	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	>300	---	---	9	9	100%
Número de colónias a 36 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	>300	---	---	9	9	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	9	9	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	365	642	0	100%	9	9	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	9	9	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	9	9	100%
pH (Unidades pH)	≥6.5 e ≤9.5	7.6	8.9	0	100%	9	9	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	9	9	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	9	9	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	9	9	100%
Turbidez (NTU)	4	<0.30	<0.30	0	100%	9	9	100%
Amónio (mg/L NH4)	0.50	<0.02	<0.02	0	100%	2	2	100%
Nitratos ¹ (mg/L NO ₃)	50	3.3	10	0	100%	2	2	100%
Antimónio ¹ (µg/L Sb)	5	<1.5	<1.5	0	100%	2	2	100%
Arsénio ¹ (µg/L As)	10	<0.50	<3.0	0	100%	2	2	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0.5	<0.02	<0.02	0	100%	2	2	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1.5	1.7	0	100%	2	2	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	2	2	100%
Benzeno ¹ (µg/L)	1.0	<0.30	<0.30	0	100%	2	2	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.010	<0.003	<0.003	0	100%	2	2	100%
Boro ¹ (mg/L B)	1.0	0.041	0.042	0	100%	2	2	100%
Bromatos ¹ (µg/L BrO ₃)	10	<2.0	<5	0	100%	2	2	100%
Cádmio ¹ (µg/L Cd)	5.0	<1.5	<1.5	0	100%	2	2	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	21.8	60	---	---	2	2	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	2	2	100%
Cianetos ¹ (µg/L CN)	50	<5	<5	0	100%	2	2	100%
Cobre (mg/L Cu)	2.0	<0.020	<0.30	0	100%	2	2	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<2	<2	0	100%	2	2	100%
1,2-dicloroetano ¹ (µg/L)	3.0	<0.10	<0.10	0	100%	2	2	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	110	290	---	---	2	2	100%
Fluoretos ¹ (mg/L F)	1.5	0.1	<0.20	0	100%	2	2	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	14	34	---	---	2	2	100%
Mercurio ¹ (µg/L Hg)	1	<0.20	<0.20	0	100%	2	2	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5.0	<5.0	0	100%	2	2	100%
Selénio ¹ (µg/L Se)	10	<2	<3	0	100%	2	2	100%
Cloreto ¹ (mg/L Cl)	250	56	100	0	100%	2	2	100%
Cloritos (mg/L ClO ₂)	0.7	<0.005	<0.005	0	100%	2	2	100%
Cloratos (mg/L ClO ₃)	0.7	<0.008	0.0321	0	100%	2	2	100%
Sódio ¹ (mg/L Na)	200	34	62	0	100%	2	2	100%
Sulfatos ¹ (mg/L SO ₄)	250	51	66	0	100%	2	2	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	1.8	1.8	---	---	2	2	100%
Radão (Bq/l)	500	<10	<10	0	100%	2	2	100%
Dose Indicativa Total ¹ (mSv/ano)	0.1	<0.10	<0.10	0	100%	2	2	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano ¹ (µg/L):	10	<1.0	<1.0	0	100%	2	2	100%
Tetracloroetano(µg/L)	---	<0.10	<0.10	---	---	2	2	100%
Tricloroetano(µg/L)	---	<1.0	<1.0	---	---	2	2	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0.10	<0.010	<0.010	0	100%	2	2	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0.010	<0.010	---	---	2	2	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0.010	<0.010	---	---	2	2	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0.010	<0.010	---	---	2	2	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0.010	<0.010	---	---	2	2	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	28	63	0	100%	2	2	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	9	36	---	---	2	2	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	3	5	---	---	2	2	100%
Bromodiorometano(µg/L)	---	5	14	---	---	2	2	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	9	10	---	---	2	2	100%
Pesticidas - total ¹ (µg/L)	0.50	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Dimetoato (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Ometoato (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Diurão (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Bentazona (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Linurão (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Terbutilazina (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Imidaclopride (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Clorpirifos (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Metolaclo (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Simazina (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Desetilsimazina (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%
Mecoprop (µg/L)	0.10	<0.03	<0.03	0	100%	2	2	100%

NOTA 1: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Algarve).

Com base nas análises efectuadas e nos resultados obtidos, conclui-se que a qualidade da água fornecida na cidade de Lagos, Portelas e Monte Judeu, cumpre os valores paramétricos fixados no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 27 de dezembro.

A Chefe de Divisão da Água e Serviços Gerais, r.s.: Márcia Gorete Simões Fonseca

Data da publicitaçã: